

# Svenska Vattenlaboratorium AB

Rådgivning för ökad vattenkvalitet och hälsa.

## Analysrapport

Grozyna Akdeniz  
Västra Röd 115  
44494 Ucklum

Analysnummer 161172

### Av Er inskickad information:

Vattnet kommer från en borrhåll. Vattnet används i en villa.

### Iakttagelser ni lämnat:

Missfärgning material

### Övriga iakttagelser Ni gjort:

### Analysresultat

<u>Ämne</u>	<u>Ert mätvärde</u>	<u>Kommentar</u>	<u>Värde för tjänligt vatten</u>
pH	6,8	Tjänligt	6,5-10,5
Järn	0,12 mg/l	Tjänligt	Under 0,50 mg/liter
Mangan	0,01 mg/l	Tjänligt	Under 0,30 mg/liter
Lukt	Ingen	Tjänligt	Ingen
Färg	10 mg/l	Tjänligt	Under 30 mg/liter
Grumlighet	Ingen	Tjänligt	Ingen
Hårdhet	3,7 dh	Tjänligt	Under 15 tyska grader (dh)
Ledningsförmåga	31 mS/m	Tjänligt	Under 250 mS/m
Radon	83 Bq/l	Tjänligt*	Under 1000 Bq/liter
COD (Humus)	2 mg/l	Tjänligt	Under 8 mg/liter

Vattenanalysen utförd 2015-02-06

\*Mätosäkerhet +/- 10-12%

Postadress  
Box 40 001  
974 21 Luleå

Besöksadress  
Krongårdsringen 24  
974 35 Luleå

Telefon nr  
0920-603 50

Organisations nr  
556895-4613  
Momsreg nr  
SE556895461301

Bankgiro  
5761-9611  
Godkänd för F-Skatt